

A
TODAS AS LICITANTES

Ref.: Pregão Presencial nº 047/2018 - PROCESSO DAE nº 3331/2018

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de porcas, tubetes e adaptadores.

Pergunta 1: Solicitamos que seja considerada a fabricação das porcas e tubetes em Polipropileno além da opção em PVC.

Resposta 1: Já tivemos aqui na DAE a discussão sobre tubete em PP e PVC, foram comparadas as vantagens e desvantagens quanto as propriedades mecânicas e químicas dos dois tipos de materiais e por fim fizemos um piloto com as peças em PP de outro fabricante e foram reprovadas devido a deformação plástica que elas apresentavam quando manuseadas com as ferramentas de encanador.

Caso tenha alguma inovação nesse sentido, poderemos realizar novo piloto, porém para este pregão não teremos tempo para realizar esses testes, estamos à disposição para recebe-los aqui na DAE futuramente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Thabata da Costa
Thabata da Costa O. Motta
Pregoeira

Olavo Rodrigues de Oliveira
Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe da Seção de Controle de
Qualidade dos Materiais