

A
TODAS AS LICITANTES

Ref.: Pregão Presencial nº 012/2018 - PROCESSO DAE nº 667/2018

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de tubo pead ocre corrugado den 110mmX6.00m.

Pergunta 1: Informamos que, a NBR 15551 foi cancelada e substituída pela norma NBR ISO 21138. Por favor, informar se podemos sêguir com o processo de acordo com a norma vigente.

Resposta 1: Sim, pode-se considerar a NBR ISSO 21138.

Ficam ratificadas as demais clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Thabata da Costa
Thabata da Costa O. Motta
Pregoeira

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe da Seção de Controle de
Qualidade dos Materiais

