AMOSTRADOR SPT
DIAM. EXT.: 50,8 mm
DIAM. INT. : 34,9 mm
REVEST. : 63,5 mm

PESO: 65 kg
ALTURA DE QUEDA: 75 cm
A TRADO: 16,00 m
LAVAGEM:

INÍCIO: 29 . 11 . 16
FIM: 29 . 11 . 16

SP. 2

COTAS | NÍVEL D'ÁGUA | RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR golpes / 30cm SPT | AMOSTRAS | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

99,02

NÃO ENCONTRADO

95,00

90,00

85,00

10 20 30 40 50

2 3 | 3 | 4 5 | 5 6 | 7 | 4 5 | 5 | 6 7 | 6 7 | 7 9 | 7 10 | 14 17 | 21 29 | 24 32 | 35/12 | 35/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Argila silto arenosa, mole a média, vermelha e marrom.

12,00

Argila silto arenosa c/ pedregulhos de granulação variada, rija, vermelha.

12,90

Silte argilo arenoso, duro, roxo e amarelo. SOLO RESIDUAL.

Mais arenoso.

16,10

------ 30 cm iniciais
_____ 30 cm finais SPT

CLIENTE:
DAE S/A Agua e Esgoto

LOCAL:
ETA-A - Estação de Tratamento de Água
Rua Dom Gabriel P. Bueno Couto em frente ao nº 107 - Anhangabaú - Jundiaí/SP

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA

INICIAL: m. he. :
FINAL: m. he. :

ENSAIOS	TEMPO MINUTO	AVANÇO cm
DE	10	
	10	
L.T.	10	

CIVILSOLO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA. Desde 1988
(11) 4621-3500

desenhista: Everson | obra nº: 1943-S | visto: | data: 30 . 11 . 16

nível d'água correto obtem-se com perfuração de maior diâmetro

desenho nº: 6598/2