

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiá, 03 de abril de 2020

A

TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Presencial nº 017/2020 - PROCESSO DAE nº 1346/2020

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Registro de preços para aquisição de hidróxido de cálcio em suspensão a 25%.

1- Esclarecemos ao Dae que a norma 15551 especificada no item 1 do pregão presencial 01/2020 foi cancelada e substituída pela norma NBR ISO 21138. No Edital, em seu anexo Termo de Referência, solicita-se que, deverá ser apresentado o laudo de atendimento aos requisitos de saúde, conforme segue:

13. LAUDOS

Laudo de atendimento dos requisitos de saúde, conforme PRC n.º 5 de 28 de setembro de 2017 anexo XX – Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, para o produto ofertado, com prazo de validade de 12 (doze) meses.

Laudo de atendimento do requisito à Norma Técnica 15784/2017 – “ Produtos Químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano-Efeitos a Saúde-Requisitos” e para parâmetros adicionais do Anexo 7 – Padrão de Potabilidade para substâncias que representam risco à saúde, em conformidade com a PRC n.º 5 de 28 de setembro de 2017 anexo XX.

Informar a Dosagem Máxima de uso (DMU) do produto químico.

Apresentar o relatório dos estudos realizados, contendo no mínimo as análises específicas para cada produto químico discriminadas na tabela de 1 a 4 na NBR 15.784, bem como o cálculo da CIPA e as conclusões referentes a aprovação do produto, de acordo com o preconiza esta norma. O prazo de validade desses estudos será de no máximo 01(um) ano.

Deveremos apresenta-lo somente na primeira entrega do produto, caso sejamos vencedores, haja visto que, não é solicitado que seja apresentado em nenhuma fase habilitatória (envelopes) no certame?

2- A DAE constou o prazo de validade dos estudos de no máximo 1 ano, porém, os laudos dos laboratórios certificados pelas Boas Práticas de Laboratório, tem validade de 2 anos. Como o DAE irá proceder quanto a validade do laudo?

Resposta:

- Referente ao Item 1:

Sobre o laudo, deverá ser apresentado somente pelo ganhador do certame no ato da assinatura do contrato.

- Referente ao Item 2:

Serão aceitos os laudos dos laboratórios certificados conforme as Boas Práticas de Laboratório com validade de 2 anos.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos
Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Erickson Carlos Marcanzola
Chefe da Seção de Controle da Qualidade de Materiais