

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 24 de abril de 2020

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Presencial nº 027/2020 - PROCESSO DAE nº 1541/2020

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de gerador de energia a diesel.

Por favor, gostaria de esclarecer as seguintes dúvidas sobre a especificação do equipamento:

1. Na descrição consta que o QTA deverá ser integrado a carenagem. Será aceito equipamento com o QTA separado?
2. A potência entre 375 e 500 KVA deve ser prime ou stand-by?
3. Qual a tensão de trabalho?

Resposta:

1 - Não será aceito QTA separado.

2 - A potência informada é Stand By

3 - Estamos considerando equipamento que trabalhe nas 3 tensões trifásicas: 220V, 380V e 440V.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Leandro Lopes Ferro
Gerente de Eletromecânica e Operações (GEO)