

**SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Jundiaí, 28 de abril de 2020**

**A  
TODAS AS LICITANTES,**

**Ref.: Pregão Presencial nº 028/2020 - PROCESSO DAE nº 1540/2020**

**Solicitação de Esclarecimento**

**Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinha industrial a serem utilizados nos novos refeitórios das unidades descentralizadas.**

Esclarecimento 1)

Boa Tarde,

Com referência ao pregão referenciado, ainda temos uma dúvida, no tocante a pia com medidas de 1400 x 700 x 900 mm, sendo a largura de 1400, a profundidade de 700, o que seria a medida de 900mm, sendo que as pias so possuem 2 medidas L x P?

Esclarecimento 2)

Inicialmente agradecemos pela resposta aos nossos esclarecimentos.

Porém, tecnicamente, ainda resta um esclarecimento, conforme segue.

Solicitamos confirmação com referência às dimensões do fogão. Consta do edital - 840 x 1517 x 498 mm

O fogão com 4 bocas, obrigatoriamente tem que ter 2 bocas em paralelo. Se cada grelha mede 30 x 30 cm, acrescentando-se o perfil de 5 cm, teríamos uma profundidade mínima de 75 cm, ou seja, 5 + 30 + 5 + 30 + 5 cm.

Um fogão com 4 (quatro) queimadores, com grelhas de 30 x 30 cm e perfil de 5 cm, têm como medidas aproximadas 80 x 80 x 850 (C x L x A).

Caso ainda persistam dúvidas, nos colocamos à vossa inteira disposição para o que se fizer necessário

**Resposta:**

*Esclarecimento 1)*

- A medida de 900 mm corresponde à altura do conjunto.

*Esclarecimento 2)*

- As medidas do fogão estão corretas, pois o fogão terá os queimadores lado a lado e não em forma de quadrado, com indicou o questionador.

Portanto as medidas serão: altura x comprimento x largura - 840 x 1517 x 498mm.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria  
**Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações**

Olavo Rodrigues de Oliveira  
**Chefe de Seção de Controle de Qualidade de Materiais**

Alberione Orlandini de Almeida  
**Assessor Seção de Segurança do Trabalho**