

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 07 de maio de 2020

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Presencial nº 025/2020 - PROCESSO DAE nº 1499/2020

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de válvulas esfera liga de cobre com borboleta DN20 3/4" PN40, válvula borboleta atuada pneumática 250mm e ventosas vários diâmetros

Prezados Senhores,

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1- Itens 2,3 e 4

Solicitamos confirmar se a ventosa deverá ser fornecida conforme especificação técnica (ETM-012) da tríplice função ou conforme especificação técnica (ETM-012) da Quadrifunção.

2- Item 3

Solicitamos confirmar se a furação do flange deve ser PN10 ou PN16, uma vez que neste diâmetro (200 mm) as furações são diferentes.

3- Item 3

Para modelos de Quadrifunção será aceito ventosa com corpo em aço inox Aisi 304 e tampa e flange em ferro nodular?

4- Item 5

Solicitamos maiores informações técnicas sobre a válvula borboleta e o atuador pneumático.

5- Solicitamos também prorrogação de entrega dos materiais para 60(sessenta) dias, devido a complexidade da fabricação dos equipamentos objetos deste certame e, em atendimento a Lei de Licitações nbr. 8666 proporcionar o aumento de concorrência e conseqüentemente a redução significativa de preços.

Resposta:

1- A ventosa poderá ser tríplice ou Quadrifunção.

2- PN10.

3- SIM.

4- Válvula borboleta concêntrica pneumática atuadora de 250 mm.

Diâmetro nominal de 250 mm.

Face a Face API 609A.

Construção API 609A.

Classe de pressão 150 PSI.

Extremidades tipo Waffer de 250 mm.

Acionamento através de atuador pneumático de dupla ação de no mínimo 6 BAR.

Pedestal de Manobra para acoplar o atuador pneumático.

Classe de Pressão 150 PSI.

Instalação entre flanges ANSI B16.5.

Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A 536 GR 65-45-12.

Disco em Aço Inoxidável ASTM A351 Gr. CF8 (AISI 304).

Haste de prolongamento de 4.5 m em aço inox.

Haste em Aço Inox Tipo 410

Sede em EPDM.

Pintura padrão NBR14968.

5- De acordo, exceto para o item 5 que deverá ser mantido o prazo.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe de Seção de Controle de Qualidade de Materiais