

# PASSO A PASSO PARA A LIMPEZA DE, CAIXAS D'ÁGUA




A DAE Jundiaí garante a boa qualidade da água fornecida à população. No entanto, é necessário que os proprietários mantenham as instalações hidráulicas em boas condições, além de fazer a **limpeza da caixa d'água** a cada seis meses, evitando o acúmulo de sujeiras e incrustações.


## SIGA ESSAS ETAPAS

**1** Tomar todas as providências quanto à segurança antes da execução do trabalho, verificando as condições do piso de apoio para escoramento da escada.

**2** Programar a limpeza para um dia que você disponha de, pelo menos, 3 horas para a execução do trabalho.



Jamais utilizar qualquer produto de limpeza, como detergente, sabão e sabão em pó.



Feche o registro da entrada de água da casa ou amarre a boia com 15 horas de antecedência.



5

Tampe a saída de água da caixa com um pano limpo enrolado (tufo) a fim de evitar a saída de material acumulado no fundo para a tubulação.

6

O nível de água da caixa deve estar próximo de zero ou inferior a 1/3 (um terço) em volume. Essa água pode ser armazenada em baldes para a execução do trabalho.

7

Utilizar um pano que não solte fiapos ou flanela para esfregar as paredes e o fundo da caixa.



8

Não utilizar para a limpeza vassoura, escova, esponja multiuso ou escova de aço.

9

Retire a água da lavagem e a sujeira com uma pá de plástico, balde e panos.

10

Seque o fundo com panos limpos que não soltem fiapos.

11

Mantenha a saída da caixa d'água fechada, solte a boia ou abra o registro, deixando a água entrar até atingir 1/3 (um terço) do volume.

12

Feche o registro ou amarre a boia novamente.

13

Adicione água sanitária ao volume de água de acordo com a tabela abaixo:

VOLUME DA  
CAIXA D'ÁGUA

1.000 litros  
500 litros  
200 litros

QUANTIDADE DE  
ÁGUA SANITÁRIA

2 litros  
1 litro  
½ (meio) litro

14

Molhar a parede com a solução (água + água sanitária), utilizando balde.

15

Deixar a solução agir por duas horas.

16

Repetir o processo de molhar as paredes a cada 30 minutos até completar as duas horas.

17

Após esse período, abrir a saída de água da caixa. Não esqueça de retirar o pano (tufo).

18

Abriu as torneiras, chuveiro, dar descarga no banheiro e deixar a água clorada escoar pela tubulação até esgotá-la para higienizar toda a instalação hidráulica.

19

Desamarre a boia e abra o registro de entrada para abastecer a caixa.



20

Tampe a caixa evitando a entrada de insetos, pássaros (pombas) ou pequenos animais voadores (morcegos) que podem transmitir doenças.

21

Anote quando foi realizada a limpeza e a data da próxima (após seis meses) em local visível.

22

Sua caixa já está limpa e higienizada e a água já pode ser usada normalmente.