

Junho / 2018

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	718	718	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	816	712	0	1,9	1,2	1,6
pH	2.158	720	0	7,5	6,9	7,2
Cor Aparente	2.156	720	0	3	0	1
Turbidez	2.158	720	0	0,3	0,1	0,2
Coliformes Totais	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	718	718	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	720	720	0	1,9	0,9	1,5
pH	720	720	0	7,6	6,5	7,1
Cor	720	720	0	1	0	0
Turbidez	1.440	720	0	0,5	0,2	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	439	439	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	440	440	0	1,9	1,0	1,2
pH	439	439	0	6,9	6,1	6,3
Cor	440	440	0	3	0	0
Turbidez	440	440	0	0,3	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 - M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.