

Abril / 2019

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	715	715	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	841	706	0	2,0	1,2	1,7
pH	2.143	714	0	7,5	7,0	7,3
Cor Aparente	2.141	711	0	6	1	3
Turbidez	2.145	715	0	0,5	0,1	0,3
Coliformes Totais	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	410	410	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	645	645	0	2,0	1,4	1,7
pH	655	655	0	7,8	7,1	7,2
Cor	655	655	0	9	0	0
Turbidez	1.309	654	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	432	432	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	428	428	0	1,7	0,8	1,3
pH	439	439	0	7,0	6,0	6,4
Cor	440	440	0	5	0	0
Turbidez	436	436	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.