PLANTA BAIXA
ESCALA 1:1.000



PERFIL: TRAVESSIA KM 72+600



EXTENSÃO SIMPLES E ACUMULADA	0,00		117,00	117,02		67,19	184,21	73,93	258,13
NOME DA RUA									
PROFUNDIDADE DO COLETOR	3,50		3,86			3,16		2,89	
GERATRIZ INFERIOR DO TUBO									
COTA DO TERRENO	720,85		720,00			718,61		717,59	
ESTACA	0+0,00		1+17,02			1+84,21		2+58,13	
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO	717,35		716,14			715,45		714,70	
DECLIVIDADE	0,00	1.03%		117,02	1.03%		184,21	1.01%	258,13

PERFIL ESC: H=1:1.000 / V=1:100

CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO



PLANTA ESC: 1:25



CORTE A-A ESC: 1:25



PLANTA LAJE DE FUNDO
ESC: 1:25

OBSERVAÇÕES:

1. Apos a execução das obras deverá ser apresentado o cadastro das redes a concessionaria da rodovia

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO
Rod. Vereador Geraldo Dias, nº 1500 – Jundiaí – SP
www.daejundiai.com.br

ASSUNTO: TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA PARA INTERCEPTOR DE ESGOTO

OBRA: EXECUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DOS BAIRROS DOS FERNANDES E CORRUPIRA EM TUBOS PEAD

END.: SP-332 - ROD. VER. GERALDO DIAS KM 72+600M - BAIRRO CORRUPIRA - JUNDIAÍ - SP

FOLHA: ÚNICA
DATA: JAN.2018
ESCALA: INDICADA

RESP. TÉCNICO	VALTER MAIA	PROJETO	ALEXANDRE M. SILVA	DESENHO	ALEXANDRE M. SILVA
CREA	068514209	LEVANT. TOPOG.	ELIAS DE PAULA	NÚMERO	
APROVAÇÃO		ASS.		DESENHO VINCULADO	

SEÇÃO: GOE
GERÊNCIA: GOE
REVISÃO: 00