

JUNHO / 2019

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	681	681	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	839	714	0	2,0	1,4	1,7
pH	2.141	714	0	7,6	7,0	7,3
Cor Aparente	2.142	714	0	5	0	2
Turbidez	2.142	714	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	650	650	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	694	694	0	2,0	1,2	1,7
pH	694	694	0	8,1	6,4	7,2
Cor	694	694	0	2	0	0
Turbidez	1.388	694	0	0,5	0,1	0,3
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	432	432	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	432	432	0	1,9	0,7	1,2
pH	432	432	0	7,0	6,1	6,2
Cor	432	432	0	6	0	2
Turbidez	431	431	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.