

## JULHO / 2019

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	720	720	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	868	743	0	2,0	1,2	1,4
pH	2.232	744	0	7,5	7,0	7,3
Cor Aparente	2.231	743	0	7	0	2
Turbidez	2.230	743	0	0,8	0,1	0,2
Coliformes Totais	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	707	707	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	704	704	0	2,0	1,0	1,6
pH	709	709	0	7,4	6,9	7,2
Cor	707	707	0	10	0	1
Turbidez	1.417	709	0	0,5	0,2	0,3
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	431	431	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	431	431	0	1,8	0,8	1,0
pH	431	431	0	7,0	6,0	6,2
Cor	430	430	0	8	0	3
Turbidez	431	431	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.