

**SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Jundiaí, 21 de janeiro de 2019**

**A  
TODAS AS LICITANTES**

**Ref.: Pregão Presencial nº 008/19 - PROCESSO DAE nº 82-6/2019**

**Solicitação de esclarecimento**

**Objeto: Aquisição de adaptadores em PP e PVC, união de compressor e porcas e tubetes em PVC azul**

**1 - Solicita que seja considerada a fabricação das porcas e tubetes em Polipropileno além da opção de PVC. Uma vez que, a qualidade final chega a ser superior aos que são fabricados em PVC, além de ter maior durabilidade, atendendo as mesmas necessidades técnicas?**

*Resposta: O material deverá ser fabricado em PVC conforme especificação. Os materiais em PP foram reprovados em campo devido as características de maleabilidade que apresentaram com o uso de ferramenta de metal, caso tenha alguma melhoria neste sentido, o fabricante deverá entrar em contato para apresentação futura do material junto a seção de controle da qualidade dos materiais.*

Ficam assim ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

  
Gisele Cristina de Oliveira Mazzali  
**Pregoeira/Seção de Compras e Licitações**

  
Olavo Rodrigues de Oliveira  
**Chefe da Seção de Controle da Qualidade dos Materiais**