

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Jundiaí, 21 de agosto de 2019****A
TODAS AS LICITANTES****Ref.: Pregão Presencial nº 043/2019 - PROCESSO DAE nº 1.760/2019****Solicitação de esclarecimento****Objeto: Aquisição de tubos fofo Ø 400 mm X 6,00 M - PB JGS K7 - para implantação de linha de recalque de esgoto no bairro jardim novo horizonte - PAC/OGU *******1.**

Item	Qte	Descrição	Entrega
01	552 PÇ	TUBO FO.FO. DN400 X 6,00M PB JGS K7 ESGOTO – FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K7. JUNTA CONFORME ABNT NBR 13747. ANEL DE BORRACHA CONFORME NBR 7676. REVESTIMENTO PADRÃO CONFORME NBR 15420. INSPEÇÃO E FABRICAÇÃO CONFORME NBR 15420.	em até 60 dias

- O descritivo de seu edital sugere que os tubos deverão ter comprimento útil de 6,0 metros, é uma exigência que limita absolutamente a competição e está restringindo a participação de outros fabricantes e ferindo os princípios da Lei 8.666/93, senão vejamos:

A ISO 2531 - item 4.2.4 - Tabela 4 e NBR 7675 - item 4.6.3.1 - Tabela 2 (cópia anexa), estipulam o comprimento mínimo dos Tubos: DN 80 a 600 = Comprimento úteis padronizados 5 ou 5,5 ou 6 metros.

Assim, para evitar que ocorra restrição desnecessária do universo de possíveis e capacitados competidores obstando a busca da contratação mais vantajosa, vimos respeitosamente requerer a retificação do Edital para que seja retirada a exigência do comprimento apenas de 6 metros, permitindo também com 5 ou 5,50 metros.

4.6.3.1 Comprimentos de tubos com ponta e bolsa

Os tubos com ponta e bolsa devem ser fornecidos com os comprimentos úteis padronizados indicados na tabela 2.

Tabela 2 --- Comprimentos úteis padronizados**Dimensões em metros**

Diâmetro nominal DN	Comprimentos úteis padronizados Lu ¹⁾
80 a 600	5 ou 5,5 ou 6
700 e 1 200	5,5 ou 6 ou 7
1 400 a 2 000	6 ou 7 ou 8,15

1) Ver 3.4.

Resposta:

Informamos que a DAE-S.A. ÁGUA E ESGOTO não está mais submetida a lei 8666/93, passando para a lei 13303/16.

Há algum tempo a DAE vem padronizando todos os seus materiais e o comprimento dos tubos faz parte deste trabalho, foi estabelecido comprimento de 6,0 m para todas as barras de tubos de todos os tipos de materiais por motivos operacionais (transporte, armazenamento e manutenção).

Por estes motivos solicitamos manter a descrição.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues Oliveira
Chefe de Seção de Controle de Qualidade dos Materiais