

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiá, 05 de agosto de 2019

**A
TODAS AS LICITANTES**

Ref.: Pregão Presencial nº 058/2019 - PROCESSO DAE nº 3020/2019

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de materiais diversos em Fo.Fo.

1. Lote 01 - itens 2, 3, 9, 13, 14 e 15

Válvula de gaveta FoFo BB (...) **anel de borracha EPDM tipo JERI (...)**

Qual a necessidade do órgão no anel de borracha ser tipo JERI?

Aceitam o anel desses itens iguais as demais Válvulas, anel EPDM, sendo que o mesmo atende a NBR 14968?

Esses itens estão dentro do mesmo Lote que as demais Válvulas, limitando a participação de algumas empresas que não fornecem TIPO JERI. Caso aceitem o anel EPDM comum isso resultará em uma maior concorrência melhorando as ofertas durante o Pregão.

2. Lote 7, 8 e 10 (itens 38, 39, 40 41, 42, 43, 44 e 45)

Também pedem JERI, o órgão tem alguma necessidade específica para essa exigência?

Resposta:

1- Após falhas relatadas em campo envolvendo as bolsas e os anéis toroidais, a DAE optou pelo anel tipo JERI e respectiva bolsa depois de testes aprovados com esses materiais, portanto, os itens deverão ser fornecidos conforme especificação em edital.

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe de Seção de Controle de Qualidade dos Materiais