

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 10 de outubro de 2019

**A
TODAS AS LICITANTES**

Ref.: Pregão Presencial nº 066/19 - PROCESSO DAE nº 3.739/2019

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de tubos, conexões e equipamentos para manutenções e obras em PEAD.

1. Considerando que, a NBR 15561 não contempla o diâmetro externo de 140 mm, podemos cotar o item 02 do lote 02 de acordo com a norma ISO 4427?

Resposta: *Sim desde que atenda a classe de Pressão e SDR.*

2. De acordo com a especificação dos tubos em PEAD, subitem 3.3 do Anexo VI, entendemos que, para todos os diâmetros solicitados devemos considerar Barras de 06 metros. Está correto nosso entendimento?

Resposta: *Sim.*

3. Em relação ao fornecimento dos tubos em PEAD, entendemos que, será realizado numa única entrega, no prazo de até 90 dias. Está correto nosso entendimento?

Resposta: *Sim, de acordo com a programação de inspeção e entrega dos materiais.*

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

Rogério Bini Santiago
Gerente de Obras de Água