

## INSTRUÇÕES E SUGESTÕES PARA TRATAR FISSURAS E EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÕES

### 1-) FISSURAS.

PARA FISSURAS NA FACE EXTERNA, DAS PAREDES DO RESERVATÓRIO, SUGERIMOS O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1.1-) APLICAR HIDROJATEAMENTO EM TODA A SUPERFÍCIE, REMOVENDO MATERIAL SOLTO E IMPUREZAS.
- 1.2-) ABRIR COM DISCO POLICORTE O LOCAL DA FISSURA, MANTENDO A RELAÇÃO LARGURA E PROFUNDIDADE NA PROPORÇÃO 1:1.
- 1.3-) EM SEGUIDA APLICAR AO LONGO DA JUNTA, SIKAFLEX-1 A PLUS (SIKA).

PARA FISSURAS NA FACE INTERNA, DAS PAREDES E ACIMA DA COTA DO REFORÇO, APLICAR MESMO PROCEDIMENTO DESCRITO NOS ITENS 1.2 E 1.3

### 2-) IMPERMEABILIZAÇÕES.

#### 2.1-) LAJE DA COBERTURA

DEVERÁ SER CONTRATADA UMA FIRMA ESPECIALIZADA QUE, ALÉM DE FORNECER UM VALOR PARA MÃO DE OBRA + MATERIAL, INDICARÁ O TIPO DE PRODUTO OU SOLUÇÃO QUE PODERÁ SER ADOTADO.

#### 2.2-) PAREDES EXTERNAS

APÓS TRATAMENTOS DE TODAS AS FISSURAS E EXECUÇÃO DE ALGUNS REPAROS, APLICAR EM TODA A SUPERFÍCIE, UMA PINTURA COM VEDAPREN CONCRETO (VEDACIT) (COR CONCRETO).

#### 2.3-) PAREDES INTERNAS, PISO E PILARES.

AS OPÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO SÃO INÚMERAS. A EMPRESA CONTRATADA PARA IMPERMEABILIZAR, DEVERÁ PROPOR E GARANTIR A MELHOR OPÇÃO A SER ADOTADA.

APENAS COMO OPÇÃO, O EMPREGO DA LONA SANSUY, ESPECÍFICA PARA ÁGUA POTÁVEL, PODERÁ SER INCLUIDA NO ESTUDO DE VIABILIDADE TECNO/ECONÔMICA.

REVISÕES			OBSERVAÇÕES
REV.00	30/05/2012	ENTREGA DO PROJETO.	1- VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA. 2- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.



**CAMPANER**  
ENGENHARIA  
CREA : 39.318-5

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO Nº 790 - 1º ANDAR - SALA 11 - VIANELO - JUNDIAÍ/SP  
(11)4521-7899 / (11)4805-1327 - e-mail : campaner.eng@terra.com.br

#### ASSUNTO

INSTRUÇÕES PARA TRATAMENTO DE FISSURAS E EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

RESERVATÓRIO R-13

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

CLIENTE

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO R-13

EMPREENDIMENTO

AV. DAS INDUSTRIAS S/Nº - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ - SP.

LOCAL

DATA:

30/05/2012

REVISÃO:

REV.00

ESCALA:

INDICADAS

FOLHA

03/03

ESTRUTURA