



IMPLANTAÇÃO
 ATERRAMENTO DO GUARDA CORPO E ESCADAS
 DO RESERVATÓRIO
 ESCALA 1:100

LEGENDA

- TERMINAL DE COMPRESSÃO 1 FURO #35MM2 - 2 COMPRESSÃO
- ▭ FITA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"
- CABO DE COBRE NÚ #50MM2 ENTERRADO
- CABO DE COBRE NÚ #35MM2 ENTERRADO
- HASTE COBREADA COOPERWELD ALTA CAMADA Ø 5/8" x 2.40m

NOTAS GERAIS

CONFIRMAR LOCAL DAS ESCADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
 CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
 TODAS AS CONEXÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER REALIZADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.
 VER MEMORIAL DESCRITIVO.

		DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO <small>Rod. Vereador Geraldo Dias, nº 1500 - Jundiaí - SP www.daejundiai.com.br</small>	
ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO - ATERRAMENTO			
OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA DO NOVO RESERVATÓRIO DO CECAP	FOLHA:	04/05
END.:	TRAVESSA PARTICULAR FRANCISCO PISÁRIO S/N	DATA:	26/08/19
		ESCALA:	1:100
RESP. TÉCNICO:	LEANDRO LOPES FERRO	PROJETO:	VINÍCIUS / GUSTAVO
CREA:	CREA	REVISÃO:	VINÍCIUS / GUSTAVO
APROVAÇÃO:		REVISÃO:	DOP
		REVISÃO:	01