



- LEGENDA
- 01 TERMINAL DE COMPRESSÃO #35MM2
1 FURO - 2 COMPRESSÃO
 - 02 CABO DE COBRE NÚ #35MM2
 - 03 FITA DE ALUMÍNIO CHATA 7/8" X 1/8"
 - 04 SOLDA EXOTÉRMICA
 - 05 HASTE COBREADA TIPO COPPERWELD
Ø5/8" X 2.40M - ALTA CAMADA
 - 06 PARAFUSO COM BUCHA E ARRUELA S8

NOTAS GERAIS

CONFIRMAR LOCAL DAS ESCADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

TODAS AS CONEXÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER REALIZADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

VER MEMORIAL DESCRITIVO.

		DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO <small>Rod. Vereador Geraldo Dias, nº 1500 - Jundiaí - SP www.daejundiai.com.br</small>	
ASSUNTO: DETALHES CONSTRUTIVOS - ATERRAMENTO			
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA DO NOVO RESERVATÓRIO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL RM			FOLHA: 05/05
END.: AVENIDA JOSÉ BENASSI - CONDOMÍNIO FAZGRAN			DATA: 14/08/19
RESP. TÉCNICO: LEANDRO LOPES FERRO			ESCALA: 1:100
CREA: CREA	PROJETO: VINÍCIUS / GUSTAVO	DESENHO: VINÍCIUS / GUSTAVO	SEÇÃO: GEO
APROVAÇÃO: APROVAÇÃO	EXAMIN. TOPOG.: ASS.	NÚMERO: DESENHO VINCULADO	REVISÃO: DOP 00