

## ABRIL / 2020

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	708	708	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	827	707	0	2,0	1,2	1,5
pH	2.118	706	0	7,8	7,2	7,4
Cor Aparente	2.121	707	0	4	0	0
Turbidez	2.120	707	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	686	686	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	684	684	0	2,0	1,2	1,6
pH	687	687	0	7,5	6,8	7,3
Cor	687	687	0	4	0	2
Turbidez	1.374	687	0	0,5	0,2	0,3
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

**ETA Pacaembú – Saída do Tratamento**

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	466	466	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	466	466	0	1,5	0,7	1,0
pH	466	466	0	7,1	6,1	6,2
Cor	466	466	0	8	0	3
Turbidez	466	466	0	0,3	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.