




Extensão horizontal e acumulada (m)	520,00	110,00											70,00	12,72	123,98					99,53	103,77					1.040,00	100,00							
Cota do terreno (m)	692,27	693,63	694,98	696,31	698,67	700,75	702,66	703,33	704,09	704,67	706,20	706,00	706,39	706,39	706,39	708,29	710,07	712,50	714,84	717,08	718,49	718,77	720,38	722,29	724,23	725,15	726,48	726,61	727,87	729,28	730,93	732,54	732,99	732,85
Cota da geratriz inferior da tubulação (m)	692,27	693,65	694,98	696,31	698,67	700,75	702,66	703,33	704,09	704,31	706,20	706,00	706,39	706,39	708,29	710,07	712,50	714,84	717,08	718,49	718,77	720,38	722,29	724,23	725,15	726,48	726,61	727,87	729,28	730,93	732,54	732,99	732,85	
Profundidade da tubulação (m)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,16	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,23	1,83	1,28	1,36	0,92	0,99	1,36	1,36	1,36	1,50	1,87	1,77	1,87	1,36	1,36	1,36	1,36		
Tipo de escoramento																																		
Tipo De Pavimento																																		
Material / Diâmetro (mm)																																		
Asfalto																																		
PEAD PE 100 PN 10 DE 160 - SDR 17																																		

Nº		DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	ADEQUAÇÃO	RESP. TÉCNICO
<b>DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ-SP</b>					
MANUSEIO SISTEMAS <b>JUNDIAÍ - SÃO PAULO</b> <b>SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO</b>					FOLHA Nº: <span style="font-size: 24px;"><b>04/04</b></span>
PROJETO/EMPRESA CONSTRUTIVA: <b>RECALQUE EEE TRAVIÚ</b> <b>PROJETO EXECUTIVO - LINHA DE RECALQUE TRAVIÚ</b> <b>PERFIL INTEGRAL ENTRE AS ESTACAS 26 E 55</b>					
CONTRATANTE:				EMPRESA CONTRATADA Construção  	
COORDENADOR GERAL DO PROJETO: Rogério Bini Santiago CREA Nº: SP 0885481/145	DESENVOLVIMENTO DO DESENHO: CREA Nº:	RESP. TÉCNICO PROJETO: Antonieta Costa da Costa CREA Nº: PR 19.295/D	DESENVOLVIMENTO DE SENHO: Higo Jardel Pastro CREA Nº: PR 127.328/D	PROJETO ELÉTRICO: CREA Nº: SP 088541038/D	
SES-PEXE-DE-LRTRAVIÚ-HD-001-R2					