

## JUNHO / 2020

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	714	714	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	833	714	0	1,8	1,3	1,5
pH	2.151	717	0	7,6	7,1	7,4
Cor Aparente	2.151	717	0	3	0	0
Turbidez	2.151	717	0	0,3	0,1	0,1
Coliformes Totais	34	34	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	34	34	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	665	665	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	665	665	0	2,0	1,3	1,6
pH	665	665	0	7,5	7,0	7,2
Cor	665	665	0	7	0	0
Turbidez	1.330	665	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

**ETA Pacaembú – Saída do Tratamento**

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	464	464	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	464	464	0	1,6	0,9	1,2
pH	464	464	0	7,0	6,2	6,3
Cor	464	464	0	4	0	0
Turbidez	464	464	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 - M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.