

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 08 de setembro de 2020

A
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Presencial nº 048/2020 - PROCESSO DAE nº 2.676/2020

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de válvulas, conexões e tubos em Fofô (Ø diversos) para uso em remanejamento de redes de água e adutoras no Município de Jundiaí/SP.

1 - O item 5 do Lote 2:

5	PC	6	VALVULA FO.FO DN 150 BB PN25 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL. PN25 SERIE METRICA CHATA CORPO CURTO EXTREMIDADES TIPO BOLSA JE2GS CONFORME NBR13747 CUNHA EMBORRACHADA REVESTIDA EM EPDM. ACIONAMENTO MANUAL POR CABEÇOTE E HASTE NÃO ASCENDENTE. REVESTIMENTO EM EPÓXI A PÓ . FABRICAÇÃO CONFORME NBR14968.
---	----	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não existe norma alguma que indica que há uma válvula com extremidades bolsa JE2GS para Tubos de Ferro Fundido, cujo PN seja 25. Neste caso a companhia necessita de uma válvula “Bolsa JE2GS DN150” ou então uma válvula “Flange DN150 PN25” ou caso seja flange realmente a pressão tem que ser de 2,5Mpa?

Resposta: Sim, considerar PN 16.

Gostaria de saber se as válvulas devem ser com flanges de furação PN16 ou se devem ser com bolsas atendendo à pressão nominal de 1,6 Mpa (PN16) ? Pois todas as válvulas gaveta (seja com flanges, bolsas para tubos de ferro fundido, ou bolsas para tubos de PVC/PBA) atendem à Pressão Nominal de 1,6 MPa (PN16).

Resposta: Considerar a seguinte descrição: VALVULA FO.FO DN 150 BB - FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL. PRESSÃO NOMINAL PN16. SERIE METRICA CHATA CORPO CURTO EXTREMIDADES TIPO BOLSA JE2GS CONFORME NBR13747 CUNHA EMBORRACHADA REVESTIDA EM EPDM. ACIONAMENTO MANUAL POR CABEÇOTE E HASTE NÃO ASCENDENTE. REVESTIMENTO EM EPÓXI A PÓ. FABRICAÇÃO CONFORME NBR14968.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe da Seção de Controle da Qualidade dos Materiais

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
(EM REGIME DE HOME OFFICE)
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações