

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 01 de setembro de 2020

A  
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Presencial nº 048/2020 - PROCESSO DAE nº 2676/2020

Solicitação de Esclarecimento

**Objeto: Aquisição de válvulas, conexões e tubos em fo.fo. (diam.div.) p uso em remanejamento de redes de água e adutoras do município de Jundiaí.**

1 - Conforme demonstrado abaixo, o item 05 do Lote 4 é solicitados com pintura em Epóx, porém é citada a NBR 7675 de acordo com o objeto deste edital que sita a utilização para rede de água (pintura betuminosa cor preta).

Diante do exposto, perguntamos: Podemos considerar para o item 05 do lote 04 a pintura como betuminosa na cor preta conforme NBR 7675?

**Resposta:** *A NBR 7675 prevê a utilização de revestimento em epóxi (item 4.8.1), porém verifiquei junto aos fabricantes e por hora está descontinuada fabricação com pintura em epóxi.*

*Diante disto, aceitaremos o revestimento betuminoso na cor preta.*

2 - Este item será utilizado em rede de água ou esgoto? Em caso de esgoto a NBR deverá ser a 15420 e não a 7675.

**Resposta:** *Conforme o objeto da licitação menciona, será para **remanejamento de redes de água e adutoras.***

3 – Segue o mesmo questionamento para os itens abaixo

22	PC	4	TUBO FO.FO DN300 MM X 2,65 M PB JTI K9 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K9 CONFORME NBR 7675. JUNTA TRAVADA INTERNA. REVESTIMENTO EXTERNO DE PINTURA EPOXI A PO ELETROESTÁTICA AZUL. ANTICORROSIVA E INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO. TODAS AS PEÇAS DEVEM TER CÓDIGO QUE PERMITA SUA RASTREABILIDADE.
23	PC	4	TUBO FO.FO DN300 MM X 2 M PB JTI K9 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE K9 CONFORME NBR 7675. JUNTA TRAVADA INTERNA. REVESTIMENTO EXTERNO DE PINTURA EPOXI A PO ELETROESTÁTICA ANTICORROSIVA AZULE INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO. TODAS AS PEÇAS DEVEM TER CÓDIGO QUE PERMITA SUA RASTREABILIDADE.

**Resposta:** *A NBR 7675 prevê a utilização de revestimento em epóxi (item 4.8.1), porém verifiquei junto aos fabricantes e por hora está descontinuada fabricação com pintura em epóxi.*

*Diante disto, aceitaremos o revestimento betuminoso na cor preta.*

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali  
(*EM REGIME DE HOME OFFICE*)  
**Pregoeira/Seção de Compras e Licitações**

Olavo Rodrigues de Oliveira  
**Chefe da Seção de Controle da Qualidade dos Materiais**