



DETALHAMENTO DA MONTAGEM DO "BY PASS" DAS ADUTORAS DN 300 E ADUTORA DE 560 PEAD

LISTA DE MATERIAIS - PN 25

- 1 PÇ - TE FOFO 500X400 FL PN16
- 2 PÇ - LUVA PEAD 560 mm ELETRÓ FUSÃO
- 2 PÇ - COLARINHO LONGO PEAD COM FL METALICA PN 16
- 1 PÇ - VALVULA DN 400 PN 16 - FLANGEADO
- 1 PÇ - VALVULA DN 500 PN 16 - FLANGEADO
- 1 PÇ - EXTREMIDADE P/FL DN 400 PN 16
- 7 BR - TUBOS DN 400 K9-PN16 -6m
- 1 PÇ - LUVA JE DN 400
- 1 PÇ - REDUÇÃO P/B 400X300
- 3 PÇ - TE 300X300 BBB
- 1 PÇ - CURVA 90X300
- 2 PÇ - VALVULAS GAVETA DN 300 BÓLSA
- 5 BR - TUBO DN 300 K9 - 6M

LEGENDA:

- FAIXA DE DOMÍNIO PROJETADA
- FAIXA NÃO EDIFICANTE
- ADUTORA DN 300mm AB - EXECUTAR
- ADUTORA DN 300mm DESATIVAR

NOTAS:

1. PREVER A CONSULTA AOS CADASTROS DA DAE / COMGAS PMJ GALERIAS
2. EXECUTAR ANTES DAS ESCAVAÇÕES AS SONDAÇÕES DAS INTERFERÊNCIAS
3. TODOS OS EVENTUAIS DANOS AS INSTALAÇÕES SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA/EXECUTORA

ASSUNTO: DETALHAMENTO DO BY PASS DAS ADUTORAS		FOLHA: UNICA
OBRA: TRECHO 2 - RODOVIA JOÃO CERESER (SP360) - KM 63+369 REMANEJAMENTO ADUTORA DE AGUA BRUTA DN 300mm		DATA: 23.06.2020
END.: RUA ALICE B. BENACHIO // RUA JORGE MARQUESIN PO. DA REPRESA - JUNDIAÍ/SP		ESCALA: 1:100
RESP. TÉCNICO: ROGERIO B. SANTIAGO	PROJETO: ENG. ULISSÉS NICIOLI JR	DESENHO: UNJ
CREA: 157411/2016	EXEQUENTE: ROTADASBANDEIRAS	NÚMERO: GOA
APROVAÇÃO: ---	ASS.: ---	DESENHO VINCULADO: ---
		REVISÃO: 07