

**A  
TODAS AS LICITANTES,**

**Ref.: Pregão Presencial nº 055/2020 - PROCESSO DAE nº 3099/2020**

**Solicitação de Esclarecimento**

**Objeto: Aquisição de Hidrômetros Multijato Magnético, Acessórios e Conexões para Ligação de Água.**

1- Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente ao Lote 06 do Pregão Presencial 055/2020.

No Lote 06 é citado que a manopla deve ser na cor branca, enquanto o corpo do registro é no azul. Gostaria de verificar a possibilidade de aceitação desse item apenas na cor azul, tanto no corpo quanto na manopla.

**LOTE 6:**

- **REGISTRO MONTADO EM PVC AZUL DN 20 MM PARA RAMA PREDIAL**

- f) O composto para a fabricação da manopla do registro deve ter a cor branca, padrão Munsell N 9/ centroid, e ser aditivado de forma a assegurar as propriedades, exigências específicas e de desempenho, contidas nesta norma, inclusive quanto à aditivação anti UV, devido ao tipo de exposição a que o registro estará sujeito. Os aditivos devem estar dispersos na massa de maneira homogênea.

Em alguns momentos do edital o Lote 06 possui duas descrições e não fica claro qual o modelo do registro a ser fornecido, não conseguimos identificar se devemos ofertar o "Registro MM 3/4" ou "Registro com adaptador 20x3/4", conforme imagens abaixo.

Sendo assim, gostaria de saber qual o modelo de registro que deve ser fornecido?

6	REGISTRO MONTADO EM PVC AZUL DN 20 MM PARA RAMA PREDIAL
---	---



**DoalPlastic**<sup>®</sup>  
CONEXÕES PARA SANEAMENTO

LOTE 6	5.000	ADAPTADOR REFORCADO PVC AZUL DN 20 MM X 3/4 POL COM REGISTRO
--------	-------	--



**Resposta:**

1- Segue opção de fornecimento conforme descrição. A letra "f" do item 4.1 da ETM-021 diz respeito apenas ao composto, o corpo e a manopla devem ser adicionados de aditivos pigmentados na cor **azul**.

Quanto a descrição, considerar: **REGISTRO MONTADO EM PVC AZUL DN 20 MM PARA RAMAL PREDIAL**

**FABRICADO CONFORME ETM-021.** As extremidades devem ser conforme figura 2 indicada no questionamento, no item 7 da ETM-021 diz: "O registro deve ter uma das extremidades dotada de rosca externa acoplável ao padrão da NBR NM ISO 7 - 1:2000 com diâmetro nominal de 20 mm, e a outra extremidade deve ser dotada de todos os componentes para execução de uma junta mecânica com rosca trapezoidal conforme NBR 15803".

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos  
Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria  
**Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações**

Olavo Rodrigues de Oliveira  
**Chefe da Seção de Controle da Qualidade de Materiais**