

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 08 de setembro de 2020

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 007/2020 - PROCESSO DAE nº 2385/2020

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de ácido fluossilícico para uso em tratamento de água

Prezados, boa tarde!

Referente ao Pregão Eletrônico N° 007/2020, solicitamos revisão quanto às exigências físicas do produto (página 35 do edital), uma vez que as mesmas são equivalentes ao Hipoclorito de Sódio e o produto licitado é o Ácido Fluossilícico.

- Exigências físicas:

O ácido fluossilícico líquido deve ser uma solução aquosa, alcalina, clara de coloração amarelada e límpida;

O material deve ser isento de materiais estranhos visíveis ou sedimentos;

Cloro ativo (% em massa de Cl): mínimo de 12 %).

Hidróxidos (% em massa de NaOH): mínimo de 3,0 e máximo 8,0)

Densidade: mínima de 1,15 g/cm³

Merúrio: máximo de 0,6 mg/kg

Ferro: menor que 3,0 ppm de Fe”

Ao mesmo tempo, solicitamos revisão da estimativa de quantidade apresentada no item 6:

“O valor de 1.800.000 quilos foi estimado pelos gastos efetuados no ano de 2019”

Resposta:

Estas correções já haviam sido feitas e aprovadas pelo setor responsável e jurídico, mas no momento da disponibilização do edital no site do compra aberta, subimos o edital na formatação anterior sem as devidas correções, como dito, já aprovadas, agora o edital se encontra disponível na forma correta, com atualizações feitas.

Como os prazos para publicação se encontram ainda válidos, mantendo o prazo da publicação prévia do certame em obediência ao disposto no artigo 35 do nosso Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILCC), publicado na Imprensa Oficial do Município em 24 de agosto de 2018, iremos manter o último

prazo de abertura as 14:30 do dia 29/09/2020, conforme publicado nas impressas oficiais em 04/09/2020.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações