

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 21 de dezembro de 2020

A

TODAS AS LICITANTES

Ref.: LICITAÇÃO MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 41/2020

Em resposta aos questionamentos sobre o objeto do procedimento acima citado, informa que:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de interceptor e rede coleta de esgoto para o bairro Bom Jardim, no município de Jundiaí-SP.

PERGUNTA 1 – Sobre os itens 1.13.1 e 2.9.1 de Ligações de esgoto, o material (Tubo 100mm, selim e curva) será por conta da contratada ou do DAE? No Anexo V Memorial descritivo consta que “As ligações e ou reformas serão montadas com as peças e conexões fornecidas pela DAE, de acordo com procedimento de montagem da DAE”, porém no Anexo VI Termo de referência está descrito “Deverão ser de fornecimento da contratada os tubos e conexões para as ligações de esgoto”.

RESPOSTA 1: para este item o fornecimento dos materiais e serviços é de responsabilidade da contratada conforme previsto no item sinapi.

PERGUNTA 2 Nas diversas ruas onde não existe pavimentação e será executado as redes de esgoto, a contratada executara a pavimentação asfáltica dessas ruas ou será mantido terra?

RESPOSTA 2: foi considerado recomposição de pavimentação somente onde há pavimentação, os demais permaneceram no estado atual (terra).

PERGUNTA 3 - Nas diversas ruas onde consta a pavimentação original de asfalto, a contratada executará a repavimentação com a largura da vala da rede esgoto ou da via? A contratada terá que executar fresagem?

RESPOSTA 3: foi considerado recomposição da largura da vala para o binder e a capa de rolamento com 5m de largura. Não foi previsto fresagem.

PERGUNTA 4 - Sobre o item 2.11.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019, gostaríamos da disponibilização do memorial de cálculo (comprimento, largura, espessura) que foi utilizado para a quantidade de 280,75 m³?

RESPOSTA 4: informo que o comprimento é extraído de cada trecho em pavimento, a largura é de 5,00 m e a espessura de 5 cm.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações