

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 24 de maio de 2021

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Presencial nº 017/2021 - PROCESSO DAE nº 1894/2021

Errata

Objeto: AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE DIAFRAGMA DOSADORAS E ACESSÓRIOS SOBRESSALENTES P/ APLICAÇÃO DE COAGULANTES DE 0 A 580 L/H.

Na proposta de preço às fls 34 do edital onde se lê:

“Vazões 0,1 a 500 ML/MIN”

Leia-se:

“Vazões 0,1 a 696 L/H”

Conforme descrito no termo de referência às folhas 35 deste mesmo edital.

Será disponibilizado para download o novo Anexo V – Errata Proposta de Preço

Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações