

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 24 de maio de 2021

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Presencial nº 017/2021 - PROCESSO DAE nº 1894/2021

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de bombas de diafragma dosadora e acessórios sobressalentes p/ aplicação de coagulantes de 0 a 580 L/H.

Bom Dia!

Por gentileza, tenho um pedido de esclarecimento sobre o item 05 do termo de referência, conforme segue:

No anexo V (Proposta de Preço) o item 05, é solicitado a vazão de 0,1 a 500 ML/MIN, porém no termo de referência na descrição do item está sendo solicitado vazão máxima de 696L/H a vazão de 580 L/H.

A final qual das vazões é para ser considerada?

Resposta:

*Mínima de 580 L//H a 7 Bar de contra pressão.
Vazão máxima de 696 L/H com pressão atmosférica.*

Portanto a vazão é de 580 a 696 L/H.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Erickson Carlos Marcanzola
Chefe de Seção de Tratamento de Água