

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 27 de maio de 2021

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Presencial nº 020/2021 - PROCESSO DAE nº 2051/2021

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de galpão duas águas 15 x 50 metros com área de 750m².

Boa Tarde Sr. Pregoeiro, tudo bem?

Solicito por gentileza, esclarecimento referente ao PE 20/2021, tendo como objeto " Contratação de empresa especializada para locação de galpão duas águas 15 x 50 metros com área de 750m²".

A locação de galpão 2 águas cuja as dimensões é de 15 x 50 x 5 m (largura x comprimento x altura do pé direito) com lonas e portão de correr de 5 metros, conforme Termo de Referência. Porém a estrutura ao invés de ser metálica em aço carbono será em alumínio estrutural com características superiores ao solicitados.

Pergunta: Diante da explanação acima, podem ser montados em Box Truss, que é material em alumínio estrutural treliçado?

Resposta:

As estruturas em aço carbono são superiores quanto a resistência mecânica comparadas com as estruturas em alumínio. Considerando o período de locação do armazém, a proteção contra corrosão conferida pela galvanização conforme NBR 6323 é suficiente, portanto, não serão aceitas outras especificações que não as contidas no edital.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe de Seção de Controle de Qualidade de Materiais