

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Jundiaí, 20 de julho de 2021****A
TODAS AS LICITANTES,****Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2021 - PROCESSO DAE nº 2773/2021****Solicitação de Esclarecimento****Objeto: Aquisição de mangueira PEAD e conexões hidráulicas em PP/PVC.**

Boa tarde,

Segue abaixo as dúvidas que tenho em relação do Pregão Eletrônico 010/2021 que ocorrerá em 23/07/2021.

Sobre o Item 1, esse registro será utilizado dentro da caixa de proteção de hidrômetro? Ou na manutenção da rede com o colar tomada e furadeira?

Sobre o Item 2, o registro possui rosca 3/4 dos dois lados ou é uma conexão para os dois lados de tubos PEAD 20mm (registro passeio)? Se for rosca 3/4, é macho/macho?

Item	Qte	Unid	Descrição
01	600	Pc	ADAPTADOR EM PP DN 20 MM X 3/4 POL PB 70 SHORE ADAPTADOR PARA TUBO PEAD FABRICADO EM COPOLIMERO DE PP PN16 EXTREMIDADES JUNTA MECANICA E ROSCA MACHO BSP. FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO CONFORME NBR 15803. DUREZA DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO 70 SHORE.
02	750	Pc	REGISTRO MONTADO EM PVC AZUL DN 20 MM FABRICADO CONFORME ETM-021.

Resposta:*1- Sobre o item 1, esse registro será utilizado dentro da caixa de proteção de hidrômetro? Ou na manutenção da rede com o colar tomada e furadeira?*

R: Ambos os casos.

2- Sobre o Item 2, o registro possui rosca 3/4 dos dois lados ou é uma conexão para os dois lados de tubos PEAD 20 mm (registro passeio)? Se for rosca 3/4, é macho/macho?

R: Conforme ETM-021 - Item 7.

Juntas O registro deve ter uma das extremidades dotada de rosca externa acoplável ao padrão da NBR NM ISO 7 -1:2000 com diâmetro nominal de 20 mm, e a outra extremidade deve ser dotada de todos os componentes para execução de uma junta mecânica com rosca trapezoidal conforme NBR 15803.

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe da Seção de Controle de Qualidade de Materiais