

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiá, 18 de agosto de 2021

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 015/2021 - PROCESSO DAE nº 3356/2021

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de ácido fluossilícico para ser utilizado nos tratamentos de água.

1) Favor nos informar se a entrega do Lote 1 pode ser feita na lotação de carreta com capacidade de 32.000 kilos ? Caso não possa , favor no informar qual a capacidade permitida.

Respostas: *Sim pode ser feita através de carreta, não pode ser feita por bitrem.*

2) Lote 2 - A entrega em containers de 1.000 litros será : com devolução da embalagem no momento da entrega **ou** após o uso do produto **ou** sem devolução de embalagem ? O DAE possui empilhadeira para retirar o container ?

Respostas: *A descarga deverá ser feita por bomba estacionária do caminhão, simplesmente faz-se a transferência do produto do container para o tanque da DAE, não há necessidade da retirado do container do caminhão. O caminhão tem que ser no no máximo trucado para poder entrar nas ETAs.*

Ficam ratificadas todas clausulas e condições do Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

Devanir Mondo
Gerente de Tratamento de Água