

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 20 de agosto de 2021

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 016/2021 - PROCESSO DAE nº 3357/2021

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de válvulas, tubos coletores corrugados (Ø diversos), tampões FO.FO e conexões hidráulicas em PEAD e em ferro fundido, para as obras de extensão de rede coletora de esgoto e extensão do interceptor de esgoto no município de Jundiaí – (PAC 02 / IN 29).

Boa Tarde Prezados,

Cumprimentamos cordialmente e solicitamos um esclarecimento ao pregão eletrônico 016/2021 e Processo 3.357/2021 Lote 6 Item 16 conforme descrito abaixo.

Item 16 “ADAPTADOR FO.FO FB DN100 (FLANGE) x DN 110 (PVC) - FABRICADO EM FO.FO. DÚCTIL. FLANGES PN10. ANEL EM BORRACHA NITRÍLICA NBR7676. REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR VERMELHA. INSPEÇÃO E FABRICAÇÃO CONFORME NBR 15420. ”.

No nosso entendimento esse item é Extremidade Bolsa/Flange DN100 (Flange DN100 e bolsa para PVC/PBA DN110, está correto nosso entendimento?

Respostas:

Consultado a área técnica (DCE/DAE); está correto o entendimento da empresa licitante ao PE nº 016/2021.

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Paulo Marcelo Crnkovic
Diretoria de Controle de Entregas