

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 08 de dezembro de 2021

À
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2021 - PROCESSO DAE nº 4.843/2021

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de hidrômetros multijato magnéticos DN ¾" Qn 0,75 m³/h Classe B

Esclarecimentos:

“1º Esclarecimento:

É convencional hoje no mercado brasileiro o uso do filtro tipo cesto em medidores multijato/volumétrico devido possuir grande eficiência na retificação de macro partículas suspensas na rede de tubulação de água, assim evitando que o medidor sofra travamento e perda de insuficiência metrológica, além do mesmo atender a todos requisitos presentes nas normas vigentes para fabricação de medidores de água.

Acerca do descrito acima, solicitamos que seja aceito também o filtro tipo "Cesto".

2º Esclarecimento:

Tendo em vista as limitações técnicas de medidores velocimétricos, especialmente multijatos, solicitamos que seja aceito IDM de 93%. Tais limitações não são exclusividade dos nossos produtos, mas da tecnologia velocimétrica multijato, ora licitada. Uma vez mantido tal requisito, como já ocorrido em outras situações em diversas companhias no passado, o certame por certo se dará deserto ou na melhor das hipóteses serão apresentadas ofertas com valores muito acima da média de mercado normalmente praticada. “

Respostas:

“1º Esclarecimento: Será aceito filtro tipo "cesto".

2º Esclarecimento: Quanto ao IDM manter em 95%”

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe de Seção de Controle de Qualidade de Materiais

Leonardo Puttini
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações