

JANEIRO / 2021

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	729	729	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	862	732	0	2,0	1,3	1,7
pH	2.205	735	0	7,6	7,1	7,4
Cor Aparente	2.205	735	0	7	0	1
Turbidez	2.203	734	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	32	32	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	32	32	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	549	549	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	545	545	0	2,0	1,1	1,6
pH	549	549	0	7,7	6,9	7,2
Cor	549	549	0	0	0	0
Turbidez	1.096	549	0	0,5	0,2	0,3
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	484	484	0	0,8	0,7	0,7
Cloro Residual Livre	484	484	0	1,4	0,7	1,2
pH	484	484	0	7,2	6,2	6,3
Cor	484	484	0	1	0	1
Turbidez	484	484	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.