

Fevereiro / 2019

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	656	656	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	785	642	0	2,0	1,5	1,7
pH	1.980	660	0	7,5	6,8	7,2
Cor Aparente	1.980	660	0	6	0	3
Turbidez	1.979	660	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	574	574	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	544	544	0	2,0	1,1	1,6
pH	579	579	0	7,9	6,7	7,1
Cor	579	579	0	13	0	4
Turbidez	1.158	579	0	0,5	0,1	0,3
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	418	418	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	418	418	0	1,8	0,7	1,2
pH	418	418	0	7,1	6,3	6,5
Cor	418	418	0	5	0	1
Turbidez	418	418	0	0,2	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.