

## Março / 2019

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	744	744	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	875	744	0	2,0	1,1	1,7
pH	2.231	743	0	7,4	7,0	7,2
Cor Aparente	2.232	744	0	8	0	3
Turbidez	2.231	744	0	0,5	0,2	0,3
Coliformes Totais	14	14	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	14	14	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	633	633	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	667	667	0	2,0	1,1	1,7
pH	671	671	0	7,8	6,9	7,2
Cor	671	671	0	9	0	2
Turbidez	1.340	670	0	0,5	0,2	0,3
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	412	412	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	415	415	0	1,8	0,6	1,3
pH	418	418	0	7,4	6,3	6,6
Cor	412	412	0	7	0	2
Turbidez	410	410	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.