

MARÇO / 2021

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	715	715	4	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	838	716	0	2,1	1,3	1,7
pH	2.153	717	0	7,4	6,9	7,2
Cor Aparente	2.149	717	0	14	0	2
Turbidez	2.153	717	61	1,5	0,1	0,3
Coliformes Totais	35	35	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	35	35	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	594	594	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	594	594	0	2,0	0,8	1,6
pH	594	594	0	7,6	6,9	7,2
Cor	594	594	0	1	0	0
Turbidez	1.168	574	0	0,9	0,2	0,3
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	499	499	0	0,8	0,7	0,7
Cloro Residual Livre	495	495	0	1,2	0,6	1,0
pH	499	499	0	7,2	6,2	6,4
Cor	499	499	0	1	0	1
Turbidez	453	453	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.