

ABRIL / 2021

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	702	702	7	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	821	701	0	2,2	1,3	1,7
pH	2.106	702	0	7,6	7,0	7,4
Cor Aparente	2.112	704	0	11	0	2
Turbidez	2.115	705	27	0,7	0,1	0,3
Coliformes Totais	29	29	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	29	29	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	696	696	4	0,9	0,4	0,7
Cloro Residual Livre	696	696	0	2,2	0,9	1,6
pH	691	691	0	7,6	6,9	7,3
Cor	696	696	0	0	0	0
Turbidez	1.392	696	37	0,9	0,3	0,4
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	454	454	0	0,8	0,7	0,7
Cloro Residual Livre	447	447	0	2,0	0,6	1,2
pH	454	454	0	7,3	6,3	6,4
Cor	454	454	0	1	1	1
Turbidez	0	0	0	-	-	-
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.