

JULHO / 2020

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	743	743	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	867	741	0	1,8	1,3	1,5
pH	2.226	742	0	8,1	7,1	7,6
Cor Aparente	2.229	743	0	2	0	0
Turbidez	2.228	742	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	19	19	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	19	19	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	741	741	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	741	741	0	2,0	1,2	1,6
pH	741	741	0	7,6	6,9	7,2
Cor	741	741	0	8	0	1
Turbidez	1.482	741	0	0,3	0,1	0,2
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	452	452	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	441	441	0	1,9	0,8	1,2
pH	452	452	0	7,1	6,2	6,3
Cor	452	452	0	2	1	1
Turbidez	452	452	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	5	5	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	5	5	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 - M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.