

## Agosto / 2018

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	744	744	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	871	744	0	1,9	1,5	1,7
pH	2.232	744	0	7,5	7,0	7,3
Cor Aparente	2.232	744	0	4	0	1
Turbidez	2.232	744	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	742	742	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	742	742	0	1,9	1,3	1,6
pH	742	742	0	7,8	6,9	7,2
Cor	742	742	0	8	0	1
Turbidez	1.484	742	0	0,4	0,2	0,3
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

**ETA Pacaembú – Saída do Tratamento**

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	467	467	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	467	467	0	1,9	0,9	1,2
pH	467	467	0	6,9	6,2	6,3
Cor	467	467	0	4	0	1
Turbidez	467	467	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 - M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.