

## OUTUBRO / 2020

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	733	733	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	857	733	0	2,0	1,1	1,5
pH	2.208	736	0	7,6	7,1	7,3
Cor Aparente	2.208	736	0	0	0	0
Turbidez	2.204	733	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	29	29	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	29	29	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	737	737	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	740	740	0	2,0	1,2	1,6
pH	740	740	0	7,5	6,8	7,2
Cor	740	740	0	0	0	0
Turbidez	1.480	740	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	*	*	*	*	*	*
E.Coli	*	*	*	*	*	*

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

**ETA Pacaembú – Saída do Tratamento**

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	474	474	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	474	474	0	1,3	0,7	1,0
pH	474	474	0	6,9	6,1	6,2
Cor	474	474	0	1	1	1
Turbidez	474	474	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.