

OUTUBRO / 2021

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	724	724	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	850	724	0	2,0	1,2	1,7
pH	2.170	724	0	7,6	7,1	7,4
Cor Aparente	2.170	724	0	4	0	0
Turbidez	2.172	724	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	27	27	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	27	27	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	704	704	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	704	704	0	2,0	1,1	1,6
pH	704	704	0	7,5	6,9	7,3
Cor	704	704	0	0	0	0
Turbidez	1.229	587	0	0,5	0,2	0,3
Coliformes Totais	2	2	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	2	2	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	498	498	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	498	498	0	1,4	0,7	1,0
pH	498	498	0	7,8	6,2	6,5
Cor	498	498	0	4	1	1
Turbidez	498	498	0	0,2	0,1	0,2
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

