

## Novembro / 2018

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	713	713	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	836	713	0	2,0	1,5	1,7
pH	2143	713	0	7,9	7,3	7,6
Cor Aparente	2143	713	0	6	0	3
Turbidez	2141	713	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	14	14	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	14	14	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	312	312	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	312	312	0	1,9	1,0	1,6
pH	312	312	0	7,4	6,9	7,2
Cor	312	312	0	9	0	3
Turbidez	584	312	0	0,5	0,1	0,3
Coliformes Totais	3	3	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	3	3	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.

### ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	426	426	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	426	426	0	1,7	0,8	1,0
pH	416	416	0	7,0	6,3	6,5
Cor	425	425	0	5	0	2
Turbidez	426	426	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria de Consolidação - nº5 – M.S., de 28 de setembro de 2017, Anexo XX.