

## MARÇO / 2022

### ETA A - Saída do Tratamento

| Tipo de Análise      | N.º de Análises |         |                | Valor da Análise (mg/l) |         |         |
|----------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|---------|---------|
|                      | Total           | Tratada | Fora de Padrão | Máxima                  | Mínima  | Média   |
| Fluoreto             | 741             | 741     | 0              | 0,8                     | 0,6     | 0,7     |
| Cloro Residual Livre | 824             | 739     | 0              | 1,9                     | 1,0     | 1,5     |
| pH                   | 2.223           | 741     | 0              | 7,5                     | 7,1     | 7,3     |
| Cor Aparente         | 2.223           | 741     | 0              | 4                       | 0       | 0       |
| Turbidez             | 2.223           | 741     | 0              | 0,2                     | 0,1     | 0,1     |
| Coliformes Totais    | 18              | 18      | 0              | Ausente                 | Ausente | Ausente |
| E.Coli               | 18              | 18      | 0              | Ausente                 | Ausente | Ausente |

\*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

| Tipo de Análise      | N.º de Análises |         |                | Valor da Análise (mg/l) |         |         |
|----------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|---------|---------|
|                      | Total           | Tratada | Fora de Padrão | Máxima                  | Mínima  | Média   |
| Fluoreto             | 594             | 594     | 0              | 0,8                     | 0,6     | 0,7     |
| Cloro Residual Livre | 593             | 593     | 0              | 2,0                     | 1,1     | 1,5     |
| pH                   | 594             | 594     | 0              | 7,5                     | 6,9     | 7,2     |
| Cor                  | 594             | 594     | 0              | 0                       | 0       | 0       |
| Turbidez             | 984             | 591     | 0              | 0,5                     | 0,2     | 0,4     |
| Coliformes Totais    | 7               | 7       | 0              | Ausente                 | Ausente | Ausente |
| E.Coli               | 7               | 7       | 0              | Ausente                 | Ausente | Ausente |



### ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

| Tipo de Análise      | N.º de Análises |         |                | Valor da Análise (mg/l) |         |         |
|----------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|---------|---------|
|                      | Total           | Tratada | Fora de Padrão | Máxima                  | Mínima  | Média   |
| Fluoreto             | 498             | 498     | 0              | 0,8                     | 0,6     | 0,7     |
| Cloro Residual Livre | 498             | 498     | 0              | 1,9                     | 0,6     | 0,9     |
| pH                   | 498             | 498     | 0              | 7,0                     | 6,5     | 6,6     |
| Cor                  | 498             | 498     | 0              | 1                       | 1       | 1       |
| Turbidez             | 498             | 498     | 0              | 0,1                     | 0,1     | 0,1     |
| Coliformes Totais    | 9               | 9       | 0              | Ausente                 | Ausente | Ausente |
| E.Coli               | 9               | 9       | 0              | Ausente                 | Ausente | Ausente |

\*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

