

ANEXO IX

ERRATA DO PROJETO DA GUISMO ENGENHARIA

12/08/2021

Informamos que onde no projeto da empresa Guismo Engenharia consta **Cabo de aço galvanizado a fogo #80mm²** deverá ser considerada **Cordoalha de aço 7 fios Galvanizada à fogo \varnothing 7/16" – 74mm²**.

Leandro Lopes Ferro
Gerente de Eletromecânica e Operações