

À

TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PROCESSO DAE nº 580/2022

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Registro de preço para aquisição de hipoclorito de sódio

Conforme edital:

Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio

Para o LOTE 1 o produto deverá ser cotado na DAE, para entrega a granel, em caminhões tanque conforme cronograma de entrega
O veículo transportador deverá ser dotado de bomba suficiente e capaz de produzir a descarga nos tanques da DAE;

Para o lote 1 qual a quantidade por entrega? Caminhão tanque com 12.000 a 14.000 kgs?

Resposta: *Na unidade ETA Anhangabaú possuímos 3 (três) Silos de 30.000 L cada um, portanto temos a capacidade de reservação de até 90.000 L, sendo assim, podemos receber por carreta de 32.000 Kg a caminhões de 14.000 Kg, ficando a critério do fornecedor, consumimos em média 30.000 a 45.000 Kg de hipoclorito de sódio por semana.*

Ficam ratificadas todas às cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Erickson Carlos Marcanzola
Gerente de Tratamento de Água

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

