

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 25 de janeiro de 2022

A  
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 004/2022 - PROCESSO DAE nº 145/2022

**Solicitação de Esclarecimento**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO LÍQUIDO A 30% EM SUSPENSÃO.

Em relação ao questionamento abaixo, segue complemento da resposta técnica:

1- Relativo a Qualificação Técnica: Serão aceitos atestados de capacidade técnica compatíveis e semelhantes ao objeto licitado?

**Resposta:** *Serão aceitos atestados de capacidade técnica do objeto licitado, portanto os termos **compatíveis** e **semelhantes** não se enquadram ao objeto licitado, pois os termos **compatíveis** e **semelhantes** possibilitam uma ampla interpretação o que por consequência poderá descaracterizar o produto licitado. As características técnicas constantes no Edital deverão ser respeitadas em sua integralidade. Diante do exposto, considerando os princípios da competitividade, da busca da proposta mais vantajosa, isonomia, bem com o art.68, inciso II, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios com base na Lei 13.303/2016, serão aceitos atestados de capacidade técnica com concentração de Hidróxido de Cálcio em suspensão com concentração de 28 a 32 %, uma vez que tal concentração contempla tecnicamente o objeto licitado.*

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

---

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali  
**Pregoeira/Seção de Compras e Licitações**

---

Erickson Carlos Marcanzola  
**Gerente de Tratamento de Água**